




OZNACZENIA:

- zawór kulowy, gwintowany, do gazu
- filtr do gazu, gwintowany
- rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

Uwaga:
Wszystkie połączenia do urządzeń należy wykonywać przy użyciu elastycznych złączy do gazu.



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR 1066			
projektant w specjalności sanitarno- gospodarczo-energetycznej mgr inż. Matusz Bugajski		nr upr.	podpis
projektant sprawdzający inż. Stanisław Boduszek		11.5/99 586/93	
asystent projektanta mgr inż. Łukasz Kaczmarek		—	
inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie	data	grudzień 2018	inst. sanitarna -
Instalacja gazu - aksonometria		ISO6	
Spółka Cyfrowa "Projektak-Fortis", ul. Bpa Lubieckiego 15/20 40-070 Katowice, tel. 22 2515181, fortis@pro.onet.pl, www.projektakysp.pl			