

UWAGI:

1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I ODMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
2) PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY.
3) PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYKONAWCZYMI.
4) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMIESZCZONY JEST W CAŁOŚCIOWYM ZESTAWIENIU STOLARKI I ŚLUSARKI
5) POWIERZCHNIE PCM, PODANO W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN.
6) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WIĘŹBOWE ELEMENTY KONSTR. WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
7) ŚCIANY NOŚNE ZAPROJEKTOWANO Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 24, ŚCIANY DZIAŁOWE BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 12 CM,
8) DESKA ELEWACYJNA, DACHOWA - TERMO DESKA (CEDR KANADYJSKI WRC, PROFIL TRAPEZ 50 / 170M).
9) DACHY, ŚCIANY POKRYTE BLACHĄ ALUMINIOWĄ NA RĄBEK STOJĄCY O SZER. ARKUSZA 670 MM, KOL. GRAFITOWY
10) ŚCIANY TYNKOWANE POKRYTE TYNKIEM SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE NA WARSTWIE ZBROJONEJ Z POJEDYNCZEJ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ BEZCEMENTOWEJ WASY ZBROJĄCEJ
11) PŁYTKI KLINKIEROWE, ELEWACYJNE, JEDNOBARWNE, WYKLEINIANE BEZ PRZEBARWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH 240 MM X 71 X 14 MM, WYKLEINIE WODOWZORNE Z PRZESUNIĘCIEM CEGŁY O ½ CEGŁY
12) W POM. WILGOTNYCH TECHNICZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH NA ŚCIANACH ZASTOSOWAĆ TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GR. 1,5CM, W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH LEKKI TYNKI GIPSOWE.
13) WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
14) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE.
15) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI P.POŻ.
16) PRZEJŚCIA KONSTRUKCYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ ZAPRAWĄ GIPSOWO-WERMIKULITOWĄ RE 60 Z ZAKŁADEM MIN. 100 OD OKŁADZINY WEŁNA MINERALNA GR.20 CM, PRZEJŚCIA ZABEZPIECZONE OGNIOCHRONNĄ PECZNIEJĄCĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ.
17) PASY WYDZIELENIA POŻAROWEGO NA ELEWACJI ZABEZPIECZONE TERMICZNIE KLEJĄCĄ MELINY BAKALMINERALNEJ NIEPALNEJ WG RYS. ELEWACJI
18) GŁÓWNA KONSTRUKCJA DACHU - DŹWIGAR PAŁ - RYGLARY W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI ZABEZPIECZONA WEŁNĄ SKALNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM ORAZ PŁYTĄ GKF W PRZESTRZENI POZOSTAŁEJ ZABEZPIECZONA WEŁNĄ SKALNĄ MINERALNĄ ORAZ PŁYTĄ GK
19) OBRÓBKI BLACH, WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-ALUMINIOWEJ GR. MIN 0,7MM,
20) RYNNY WIELOKOMOREWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. MIN 0,7MM, ORAZ DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ MEMBRANĄ PRZECIWWODNĄ.
21) RURY SPUSTOWE PCV Ø 110, UKRYTE W GR. OCIEPLENIA
22) STYK MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH: DESKA DACHOWA - DESKA ELEWACYJNA, DESKA ELEWACYJNA – PŁYTKA KLINKIEROWA, BLACHA NA RĄBEK – TYNK ZABEZPIECZYĆ SYTEMOWĄ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ LUB BLACHĄ TYTANOWO CYNKOWĄ Z PERFORACJĄ (WENTYLCJA)
23) RYNNY WIELOKOMOWE ORAZ KOLEKTORY BETONOWE DACHOWE WYPOSAŻYĆ W KABEL GRZEWczy
24) WSZYSTKIE ELEMENTY DRENARNE - ZABEZPIECZONE PRZED OZBLANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM MIKROORGANIZMÓW I DŹWIĘKIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NIEZAWILGOCENIA IMPREGNATEM ZABEZPIECZENIE P-POLI ORAZ UNIEMożliwiającym ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI ZEWN.). WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
25) WIDOCZNE UZIĘBIENIA WENTYLACYJNE POD STROPEM MUSZĄ ZOSTAĆ ZAMKNIĘTE ORAZ NA ŚCIANACH MUROWANYCH W KOL. SUFITÓW PODWIESZANYCH LUB W KOL. ŚCIAN (BIAŁE)
27) OBUDOWY RENEWIZYJNE ŚCIAN WENTYLACYJNYCH – SYSTEMOWE, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY - DOSTOSOWAĆ DO KOL. ŚCIAN
28) SZCZELINY DYLATACYJNE W PODŁOGACH STROPACH I ŚCIANACH ZABEZPIECZYĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ TRWALEPLASTYCZNĄ,
29) WSZYTKIE OKNA W KLASACH I LEKCYJNYCH ORAZ PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻONE W ZABEZPIECZENIA PRZESUWNE LUB W ROLETY WEW. STEROWANE ELEKTRYCZNIE
30) WYMIARY ORAZ ILOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI
31) HP PARAPETU MIERZONY OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI
32) RZĘDNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - WG. PROJ. KONSTRUKCJI
33) PRZEDSZKOLNA W KLASACH LEKCYJNYCH PONIŻEJ 110 CM WYKONAĆ ZE SZKŁA HARTOWANEGO.
34) SZYB WINDOWY DOSTOSOWANY WIELKOŚCIOWO DLA RÓŻNYCH PRODUCENTÓW WIND. USYTUOWANIE HAKÓW LUB BELEK, PROGRAMOWANE OTWORU, WIELKOŚĆ OTWORU WEJŚCIOWEGO USTALIĆ Z DOSTAWCĄ WINDY.
35) BALUSTRADY SCHODÓW O WYS. 110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI. WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ I SZCZOTKOWANEJ.
36) LISTWIE, KĄTOWA, STOPNI SCHODOWYCH: ŚREDZISK WYKONAĆ W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z PRZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĄ POSADZKI (OTOCZENIA)CAŁA RÓŻNICY WYSOKOŚCI.
37) POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH Z CHOCIAŻBY KLASĄ ŚCIAN NA WYSOKOŚĆ 10 CM
38) GŁÓWNE SCHODY NA HOLU ZAPROJEKTOWANO Z OKŁADZINĄ - PANELE LAMINOWANE UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNA KLASA ŚCIAN, GR. 0 / 10 MM, KLASA PALNOŚCI BFL - S1, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE AC6, ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA CYL ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DS, KOL. DĄB KLASYCZNY
39) OKŁADZINĘ STOPNI SCHODOWYCH ZAPROJEKTOWANO W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĄ POSADZKI (OTOCZENIA)CAŁA RÓŻNICY WYSOKOŚCI.
40) W POMIESZCZENIACH ZADASZONYCH (WEJŚCIE GŁ, SZKOŁA, HALA SPORTOWA, WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA)
NAD RUSZTEM DRENARNYM ZABEZPIECZYĆ BLACHĄ PERFOROWANĄ W KOL. RUSZTU DRENARNEGO.
41) USTALIĆ ARCHITEKTONICZNE POKAZUJĄ OGÓLNĄ ZASADĘ DANEGO ZAGADNIENIA, NALEŻY DOSTOSOWAĆ PRZEDSTAWIONĄ PROPOZYCJĘ DETALU DO ZASTANEGO STANU NA BUDOWIE, DO DANEGO SYSTEMU ZASTOSOWANEGO NA DACHU DANEGO PRODUCENTA.
42) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DANEGO PRODUCENTA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY PRZESTYMAĆ SYSTEM OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE WARSTWY DACHU WRAZ Z AKTUALNĄ KRAJOWĄ OCENĄ TECHNICZNĄ (APROBATĄ TECHNICZNĄ).
42)BLACHĘ NA RĄBEK NALEŻY MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA, W CAŁOŚCI Z JEDNEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU BEZ DZIELENIA NA KRÓTSZE ODCINKI, OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO KOLORU BLACHY NA RĄBEK WYKONANEJ WG INSTRUKCJI MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA
44) KOLIZNOŚĆ USTALANA PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM DACHU POWINNY BYĆ USTALONE NA BUDOWIE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU, PROJEKTANTÓW ORAZ WYKONAWCÓW I BĘDĄ ZWIĄZANE Z HARMONOGRAMEM PRAC I TECHNOLOGIĄ NARZUCONĄ PRZEZ SYSTEM DANEGO PRODUCENTA BLACHY,
45) WSYSTKIE PRZEBICIA DACHOWE MP. KOMINY, WYMIEWKI KANALIZACYJNE, OKNA, WYŁAZY ITP. NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWO, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA,
46)W STREFIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZAGĘSZCZ WZMOCNIENIE ZACIĘPÓR, MOCUJĄCYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI DOSTAWCÓW SYSTEMU
47)SYSTEMOWE MOCOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO RĄBKA WG WYBRANEGO PRODUCENTA - DOSTOSOWAĆ DO TECHNOLOGII RĄBKA BEZPIECZNIKOWO

WSZYSTKIE WARSTWY PRZEKORJOWE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM WARSTW - RYS.P1

REWIZJE:

INDEKS ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN
Rev_1_P11	2019.06.12	- przeprojektowanie warstw dachu: "N", "O", "P", "R", "S", "T" -zmiana na blachę aluminiową -zmiana obróbek rynien ukrytych

NeW ARCHITEKCI
NeW Architekci s.c. Nesterowicz, Waś
Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dziu. U. z 24 sierpnia 2018 r. poz. 1191)

Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Nesterowicz upr. proj. nr0s/ZPOM/0006 specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. Ewelina Niedzielska	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. Adriana Waś	Podpis:

Temat:
Kompleks oświatowo - sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji:
Baranów 63-604 ul. Orlika
dz. nr 1659/4

Inwestor / Adres:
Gmina Baranów
Baranów 63-604 ul. Rynek 21

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ J-J

Branża:	Faza:	Nr projektu
ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	2016-03
Data:	Skala:	Nr rysunku:
GRUDZIEŃ 2016	1:50	P11