

uwagi:

* Z OBSZARU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NALEŻY USUNĄĆ W CAŁOŚCI FRAGMENTY FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH ORAZ WSZELKIE NASYPY I GRUNTY NIENOŚNE.

* RÓŻNICĘ POZIOMÓW, PO WYBRANIU STARYCH FUNDAMENTÓW, GRUZU I WSZELKICH WARSTW NIENOŚNYCH, NALEŻY UZUPEŁNIĆ PODSYPKĄ ŻWIROWO–PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ WARSTWAMI ok.30 cm o Is=0.96 LUB CHUDYM BETONEM.

* FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU gr. 10 cm.

* POWIERZCHNIE BETONU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO.

* ZBROJENIE ŁAW PRZEPUŚCIĆ PRZEZ STOPY I POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM STÓP. BETONOWAĆ ŁĄCZNIE.

* W NAROŻACH ZBROJENIE GŁÓWNE ŁAW FUND. ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD ok.50 cm.

* NA DNIE WYKOPU POD ŁAWY UMIEŚCIĆ BEDNARKĘ ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ODGROMOWEJ. W MIEJSCACH ZAZNACZONYCH WYPROWADZIĆ BEDNARKĘ POZA OBRYS BUDYNKU. BEDNARKĘ POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTÓW LUB SŁUPÓW ŻELBETOWYCH.

* PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE PRZEKUCIA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI WYKONAĆ WG PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH.

* WYMIARY Z * DOSTOSOWAĆ DO SYTUACJI NA BUDOWIE.

* Beton C16/20
* Stal A–IIIN , A–I

* Poziom ±0.00 = 188.41 mnpm

* Poziom posadowienia fundamentów : −1.30 = 187.11 mnpm

* Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów

notatki:

© 2019 studio**warsztat**

ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań
tel. (61) 6660320 info@studiowarsztat.pl
www.studiowarsztat.pl

projekt:

Rozbudowa ZSP w Słupi pod Kępnem o budynek przedszkolny na działce nr ewid. 695/4 oraz 1242/2

inwestor/zamawiający:

Gmina Baranów
ul. Rynek 21, 64-604 Baranów

branża:

Konstrukcja

projektował:

mgr inż. Justyna Dekarli
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 7.13.5.8.8.5.2.0.0.2

sprawdził:

mgr inż. Krzysztof Pawłowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr UAN-8345/12/2558/89

rys:	etap:
JD	PW

nr proj.:

18/01

tytuł rys:

Rzut fundamentów

skala:	data:	rew.:	nr rys:
1:50	maj 2019	-	K01