Oznaczenia:

- kanały wentylacyjne układu nawiewnego z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały wentylacyjne układu wywiewnego magazynu z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały wentylacyjne układu wywiewnego łazienek z blachy stalowej ocynkowanej
- 50 m³/h, 125 — anemostat nawiewny, podano wydatek oraz wymiary
- 20 m³/h, 100 — wentylator osiowy wywiewny załączny z oświetleniem, podano wydajność oraz wymiar
- 70 m³/h, 125 x 225 — kratka nawiewna, podano wydatek oraz wymiar
- 90 m³/h, 125 x 225 — kratka wywiewna, podano wydatek oraz wymiar
- kratka transferowa w dolnej części drzwi
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu kasetonowego, 1 stronna
  Qch = 2,2/2.8 (pom. 05, 21) kW
  Pel = 0,04 kW
  U = 230 V

Uwaga:
1. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne pokazane na rzucie 1 piętra rozprowadzać należy w przestrzeni nieużytkowej poddasza.

## Zestawienie powierzchni

| | Pomieszczenie: | Pow/m² |
|---|---|---|
| | Parter: | |
| 01 | Magazyn | 213,0 |
| 02 | Przedsionek/schody | 26,2 |
| 03 | Serwerownia | 3,1 |
| 04 | Kotłownia | 15,3 |
| | | |
| | Poddasze: | |
| 05 | Pokój P1 | 19,4 |
| 06 | Pokój P2 | 13,7 |
| 07 | Pokój P3 | 13,4 |
| 08 | Pokój P4 | 14,1 |
| 09 | Pokój P5 | 13,6 |
| 10 | Pokój P6 | 13,9 |
| 11 | Łazienka L1 | 4,0 |
| 12 | Łazienka L2 | 3,1 |
| 13 | Łazienka L3 | 3,1 |
| 14 | Łazienka L4 | 3,6 |
| 15 | Łazienka L5 | 3,1 |
| 16 | Łazienka L6 | 3,1 |
| 17 | Pom. porządkowe A1 | 2,8 |
| 18 | Magazyn pościeli czystej A2 | 4,2 |
| 19 | Magazyn pościeli brudnej A3 | 5,2 |
| 20 | Korytarz | 23,8 |
| 21 | Pomieszczenie jadalni | 18,5 |

Razem powierzchnia użytkowa: **420,4m²**

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO
W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ
NA DZIAŁCE O NR 1066

| projektanci w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń o numerach uprawnień | nr upr. | podpis |
|---|---|---|
| projektant mgr inż. Mariusz Bugajski | 115/99 | |
| projektant sprawdzający inż. Stanisław Boduszek | 586/93 | |
| asystent projektanta mgr inż. Łukasz Kaczmarek | ——— | |
| data | luty 2019 | inst. sanitarne |
| inwestor: Gmina Baranów<br>adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie | | 1:100 |
| Instalacja wentylacji i klimatyzacji - rzut poddasza | | IS08 |

Spółka Cywilna "Przybyła-Forys"; ul. Bpa Lisieckiego 15/30 40-070 Katowice; tel. 32 2518181; forys@pro.onet.pl; www.przybylaforys.pl