

OZNACZENIA:

- przewody PERT/AL./PERT - zasilanie i powrót
- przewody PERT/AL./PERT - zasilanie i powrót - przewody zasilające budynek sąsiadujący
- 0.01 +20 °C Φwym: 3413 W — numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu, zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- 21KV/600 720 mm — grzejnik płytowy, stalowy, dolnozasilany, wyposażony w wkładkę zaworową wysokość 600mm, długość 800mm,
- C_STD_700 [500 mm] — grzejnik stalowy, łazienkowy, drabinkowy, zasilany od dołu, wysokość grzejnika: 1500mm, długość: 600mm,
- zawór termostatyczny grzejnikowy
- zawór powrotny
- 16 x 2,0 — oznaczenie średnicy przewodu z rur pert/al./pert, podano strumień ciepła w dziale
- C.O. 1 — numer pionu instalacji c.o.
- rozdzielacz

Zestawienie powierzchni

	Pomieszczenie:	Pow/m²
	Parter:	
01	Magazyn	213,0
02	Przedsionek/schody	26,2
03	Serwerownia	3,1
04	Kotłownia	15,3
	Poddasze:	
05	Pokój P1	19,4
06	Pokój P2	13,7
07	Pokój P3	13,4
08	Pokój P4	14,1
09	Pokój P5	13,6
10	Pokój P6	13,9
11	Łazienka L1	4,0
12	Łazienka L2	3,1
13	Łazienka L3	3,1
14	Łazienka L4	3,6
15	Łazienka L5	3,1
16	Łazienka L6	3,1
17	Pom. porządkowe A1	2,8
18	Magazyn pościeli czystej A2	4,2
19	Magazyn pościeli brudnej A3	5,2
20	Korytarz	23,8
21	Pomieszczenie jadalni	18,5

Razem powierzchnia użytkowa: **420,4m²**

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO
W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ
NA DZIAŁCE O NR 1066

projektanci w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń o numerach uprawnień	nr upr.	podpis
projektant mgr inż. Mariusz Bugajski	115/99	
projektant sprawdzający inż. Stanisław Boduszek	586/93	
asystent projektanta mgr inż. Łukasz Kaczmarek	———	
data	luty 2019	inst. sanitarne
inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie		1:100
Instalacja C.O. - rzut parteru		IS01

Spółka Cywilna "Przybyła-Forys"; ul. Bpa Lisieckiego 15/30 40-070 Katowice; tel. 32 2518181; forys@pro.onet.pl; www.przybylaforys.pl