




OZNACZENIA:

- zawór kulowy, gwintowany, do gazu
- filtr do gazu, gwintowany
- rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

Uwaga:
Wszystkie połączenia do urządzeń należy wykonywać przy użyciu elastycznych złączy do gazu.



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR 1066			
projektant mgr inż. Mariusz Bugajski		nr upr.	podpis
projektant sprawdzający inż. Stanisław Boduszek		586/93	
asystent projektanta mgr inż. Łukasz Kaczmarek		_____	
inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie		data	inst. sanitarna
		luty 2019	-
Instalacja gazu - aksonometria		ISO6	
Spółka Cyfrowa "Procyber" sp. z o.o., ul. Bpa Lubeckiego 15/20-40-070 Katowice, tel. 32 2516181, ksy@procyber.pl, www.procyber.pl			