

Projekt pt. "Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami"
nr RPWP.09.02.01-30-00083/17-00
w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020



Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego **GP.ZP.271.7.2020**

Baranów, dnia 06.08.2020r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami.

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 559071-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.)

Zamawiający, Gmina Baranów, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

W opisie technicznym projektu wykonawczego branży sanitarnej w rozdziale nr 12.5 Izolacja kanałów, Projektant napisał:

"Izolacja kanałów czerpnych, wyrzutowych oraz nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach matami izolacyjnymi z pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej o grubości 25cm w kolorze antracytowym".

- Czy Inwestor dopuszcza zmianę materiału do izolowania kanałów wentylacyjnych na samoprzylepne maty izolacyjne z wełny mineralnej np. Rockwool Klimafix o grubości odpowiedniej dla założonego poziomu izolacyjności?
- Prośba o wyjaśnienie prawdopodobnej omyłki pisarskiej. Czy grubość izolacji nie powinna być podana w jednostkach [mm], tj. 25mm?

Odpowiedź

Piankę poliolefinową można ewentualnie zamienić na elastyczną piankę na bazie kauczuku syntetycznego w kolorze czarnym lub grafitowym. Innych zamienników Zamawiający nie dopuszcza. Kanały wentylacje są częściowo uwidocznione, dlatego izolacja musi spełniać dodatkowo walory estetyczne. Grubość powinna być podana w mm tj. 25mm.

Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.


Bogumiła Lewandowska-Siwęk