WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 13 stycznia 2021 roku

GP.ZP.271.17.2020.AKS

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa trzynastu ulic o łącznej długości 2 518,33 m wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Baranów (Osiedle Murator), powiat kępiński”**, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r., pod numerem 774465-N-2020

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje zapytania oraz udzielone odpowiedzi.

1. Pytanie

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dziale krawężniki betonowe i obrzeża betonowe podano że krawężniki betonowe mają mieć nasiąkliwość nie większą niż 4%. Większość producentów w deklaracjach właściwości użytkowych podaje że nasiąkliwość <=6%. Czy zamawiający dopuści takie krawężniki i obrzeża do wbudowania?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy zastosować krawężniki i obrzeża o nasiąkliwości wodą poniżej 4%.

2. Pytanie

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dziale chodniki z kostki brukowej podano że kostka betonowa ma mieć nasiąkliwość poniżej 5%. Większość producentów w deklaracjach właściwości użytkowych podaje że nasiąkliwość <=6%. Czy zamawiający dopuści takie obrzeża do wbudowania?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy zastosować kostkę brukową betonową o nasiąkliwości wodą nie większą niż 5%.

Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek