



Legenda:

- rury w wykopach układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm
- rury w wykopach PCV ( kolor pomarańczowy)
- odprowadzenie popłóczyć ze stacji uzdatniania wody poprzez syfon

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię gazową oraz instalacja gazowa na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu na istn. obiektach szkolnych – Grębanin dz. nr 148/4 gm. Baranów.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. S4	Nr str.	branża sanitarna		
skala 1:50	Rzut kotłowni – instalacja kanalizacji.			