



LEGENDA:

- ZA – zawór antyskażeniowy
Zcz – zawór czepalny ze złączką do węży
- instal. w systemie Raumulti press typoszereg 10 bar
 - kurki kulowe pełnoprzelotowe z dławikiem
 - połączenie rurociągu ze stacją zmiękczenia poprzez złącza elastyczne ze stali nierdzewnej
 - zmiękczac napętnić solą do regeneracji NaCl
 - instal. zaizolować otulinami tubolit S gr. 9 mm

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię gazową oraz instalacja gazowa na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu na istn. obiektach szkolnych – Grębanin dz. nr 148/4 gm. Baranów.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. S3	Nr str.	branża sanitarna		
skala 1:50	Rzut kotłowni – instalacja wodociągowa.			