



#### LEGENDA:

RO – rura ochronna

- instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu
- instalację zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na żółty kolor
- mocowanie uchwyty wykonanymi z materiałów niepalnych z wkładką tłumiącą drgania
- zabezpieczenie instalacji gazowej systemem ASBIG f. Gazex ( moduł MD-2.Z zamontować w biurze 1.4. budynku nr 87 )
- przed kotłem zamontować kurek gazowy DN 25 oraz filtr do gazu DN 25 mm
- przewód koncentryczny kotła wyprowadzić minimum 0,6 m ponad dach kotłowni

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię gazową oraz instalacja gazowa na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu na istn. obiektach szkolnych – Grębanin dz. nr 148/4 gm. Baranów.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. S5	Nr str.	branża sanitarna		
skala 1:50	Rzut kotłowni – instalacja gazowa na gaz płynny.			