



LEGENDA:

powrót c.o. -----  
zasilenie c.o. —————

- instal. w systemie Raumulti press typoszereg 10 bar
- przejścia przez strop i ściany w rurach ochronnych
- izolacja rur w pom. nieogrzewanych otuliną o gr. 20 mm łączona na klej
- piony w bruzdach ściennych w izolacji gr. 9 mm
- przy długości rurociągu powyżej 5,0 m wykonać kompensację

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię gazową oraz instalacja gazowa na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu na istn. obiektach szkolnych – Grębanin dz. nr 148/4 gm. Baranów.					
	Imię i nazwisko		Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega		06.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	S19	Nr str.		branża sanitarna	
skala 1:50	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania do mieszkania w budynku nr 89.				