



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 26 lipca 2011 roku.

GK.ZP.271.5.2011

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępem”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Pzp, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia i modyfikuje treść SIWZ:

1. Pytanie:

Proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej z 5 % tolerancją w zakresie gęstości trawy

Odpowiedz

Zamawiający określił tylko minimalne parametry nawierzchni. Zamawiający dopuści wszystkie trawy o parametrach nie niższych niż określone w SIWZ.

2. Pytanie:

Czy zamawiający rezygnując z warunku spełnienia parametrów wytrzymałościowych rezygnuje także z przedłożenia do oferty „aprobaty technicznej nawierzchni sportowej lub rekomendacji technicznej lub innego dokumentu uprawnionej europejskiej jednostki certyfikującej potwierdzającego parametry wytrzymałościowe oferowanej nawierzchni sportowej”.

Jednocześnie informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolny udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004. poz.881). Stanowi ona specyfikację techniczną (na podstawie badań do rekomendacji), pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydanie świadectw technicznych. Badania będące podstawą do wydania rekomendacji technicznych (dokumentu dobrowolnego) są przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej i są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce. Dlatego proszę o przychylenie się do mojego wniosku i rezygnuje z wymagania rekomendacji lub aprobaty ITB.

Odpowiedź

W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ do oferty należy dołączyć:

- kartę techniczną trawy wraz z aprobatą techniczną nawierzchni sportowej;

lub
- rekomendację techniczną
lub
inny dokument uprawnionej dowolnej europejskiej jednostki certyfikującej.

Załączone dokumenty muszą potwierdzać wskazane przez Zamawiającego parametry oferowanej nawierzchni sportowej.

Punkt V.3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2) kartę techniczną trawy wraz z aprobatą techniczną nawierzchni sportowej lub rekomendację techniczną lub inny dokument uprawnionej dowolnej europejskiej jednostki certyfikującej. Załączone dokumenty muszą potwierdzać wskazane przez Zamawiającego parametry oferowanej nawierzchni sportowej.”