

Oznaczenie	Odległość (m)	Zagłębienie dna kanału (m)	Materiał, średnica Spadek
Pks	16,44	0,01	PVC ø110x3,2 i=3%
	1,62		
tr	14,82	0,66	
	0,95		
tr3	13,87	0,69	
tr	13,59	0,70	
	0,65		
tr2	12,94	0,72	
	0,62		
tr1	12,32	0,74	
	0,87		
tr	11,45	0,77	
	1,00		PVC ø110x3,2 i=2%
tr	10,45	0,79	
	10,45		
osad.	0,00	0,71	

Pks – pion kanal. sanitarnej

- na pionie Pks założyć rewizję (czyszczak) ø110
- pion Pks wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną ø160
- rury w wykopie układać na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm
- rury w wykopie z rur PVC o gr. ścianki 3,2 mm

Obiekt: rozbudowa budynku OSP w Mariance Mroczeńskiej
Adres: Marianka Mroczeńska 4b, dz. nr 56/1, 56/2.
PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA 448/10.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	10.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				

Nr rys. S4 | Nr str. 7 | branża sanitarna

skala 1:50 | Profil kanal. sanitarnej