



Układ słupowy: TNS  
 uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim:  
 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY  $I_{\Delta n}=0,03A$

Ochrona przy dotyku pośrednim:  
 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obiekt: proj. zamienny na rozb. bud. OSP do poz. 4,48/10		Rys. Nr
Schemat instalacji elektrycznej		2
Adres:	Skala:	
OSP Marianka Mroczeńska rozbudowa, dz. nr		
Inwestor:		
Gmina Baranów ul Rynek 21		
Projektant:	Uprawnienia:	Data:
inż. Marian Górecki	UAN 7342-61/94	08/2011
opracował		
mgr inż. K Górecki		