



otwór wentylacyjny 20x15 cm na wys. 0,3 m nad posadzką

LEGENDA:

- w1 – wywiew grawitacyjny wywietrzakiem dachowym cylindrycznym $\phi 200$ mm zamontowany na podstawie dachowej B II
- w2 – wywiew grawitacyjny wywietrzakiem dachowym cylindrycznym $\phi 160$ mm zamontowany na podstawie dachowej B II
- w3 – wywiew mechaniczny wentylatorem TD-160/100N SILENT LS
- wentylator podłączyć do kanału izolowanego $\phi 100$ mm
- zakończonego ponad dachem daszkiem wywiewnym $\phi 100$
- załączenie wylącznikiem światła
- w drzwiach do pom. Wc kratka lub otwór o przekroju netto 220 cm² (w dolnej części)

Obiekt: rozbudowa budynku OSP w Marjance Mroczeńskiej				
Adres: Marjanka Mroczeńska 4b, dz. nr 56/1, 56/2.				
PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA 448/10.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Robiega	10.2011	4/1/7131-2/84/2001	
Sprawił				
Nr ps. S1	Nr str. 4			branża sanitarna
skala	Rzut przyziemia – wentylacja			
1:50				