


BILANS MOCY:

Całkowita moc zainstalowana
Σ Pi=28,0kW
Współczynnik jednoczesności
kz=0,78
Szczytłowa moc zapotrzebowana
Σ Pz=22,0kW
Prąd I=35A (cosφ=0,93)

WIDOK TABLICZ (SKALA 1:20)



TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowoprądowe

jednostka projektowania:			
ARCHANIA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
ul. Waliszewska 26, lok. 18, 52-314 Wrocław			
T.: +48 72 539 01 1, E: biuro@archania.pl			
ARCHANIA			
investor:	GMINA BARANÓW		
obiekt	SALA GIMNASTYCZNA W SŁUPI POD KĘPNEM		
stadion:	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża:	projektant:	nr upr.:	podpis / data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Mirosław Zimoch	190/177/Wmm	
	sprawił:		
tytuł/inż. rysunku:	mgr inż. Bolesław Łabędź	64/91/LW	
E-1	SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII		skala: %