



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. ZP.271.8.2015.AB

Baranów, dnia 3 czerwca 2015r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Domu Ludowego w m. Jankowy Etap II - roboty wykończeniowe i instalacje wewnętrzne”

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), niniejszym przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Pytanie:

Czy doliczyć wyłączniki p/t podwójne, schodowe, krzyżowe, gniazda TV+SAD, TP, IP44 z klapką, podwójne z uziemieniem – jest w projekcie nie ma w kosztorysie.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wyłączniki i gniazda zgodnie z przeznaczeniem jak zostały oznaczone na projekcie - ale bez gniazd TV i TP.

2. Pytanie:

Na projekcie studzienki uziemiające w kosztorysie puszkę kontrolną, czy ma być to i to czy nie ma być studzienek.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z kosztorysem puszkę kontrolną.

3. Pytanie:

Czy doliczyć pręty uziemiające?

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami przewidziane jest z wykorzystanie istniejącego uziomu. Po dokonaniu pomiarów kontrolnych może wystąpić potrzeba wykonania dodatkowych prętów uziemiających w celu uzyskania wymaganych wartości uziemienia.


3. Pytanie:

Czy doliczyć instalacje komputerową?

Odpowiedź:

Do wyceny nie należy doliczać instalacji komputerowej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z up. WÓJTA

Marek Potarzycki
SEKRETARZ GMINY