MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kartograficzne zgodne z aktem prawnym		GSK.6640.687.2015
arkuszowej, numer godła		M-33-C-[illegible] Godek - Północ
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	330801_2
	nazwa	SARNOW
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0006
	nazwa	MROCZEK
Skala mapy		1:500
Rodzaj układu współrzędnych	przestrzennych płaskich	2000/9
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie i informacje o składowiskach gruntowych mogących wpłynąć na przeprowadzenie prac ziemnych, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak obiektów w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Oznaczenie i rzędna punktu wysokościowego, który nie jest zgłaszany w bazie danych osnowy geodezyjnej i bazie danych osnowy grawimetrycznej i bazie danych osnowy grawimetrycznej i bazy danych osnowy wysokościowej		— — — —
Oznaczenie granic obszaru, którego dotyczy dokumentacja geodezyjna i kartograficzna		— — — —
Godło mapy		N-33-139-D-b-1-4

USŁUGI GEODEZYJNE
Zbigniew Jankowski
Godzów, ul. 5 [illegible] 2
62-064 Plaszewo
tel.: 61 29-100-55, kom.: 606-[illegible]
NIP: 619-111-66-49

Plaszewo, dnia 20.04.2015r.

Zatwierdzam
Godzów, dnia [illegible]

OBRĘBY GEODETYCZNE
Sekcja Dziennika Urzędowego

UWAGA: Nie wolno się na zgłoszeniu w branżowych bazach danych, w którym brak informacji wpisu z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do ewidencji (listowa: Prawo geodezyjne i kartograficzne – z 17.05.1989 r. jt. Dz.U. z 2010 poz.1650)

GRONTACJA 1:50000

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA KĘPIŃSKI

P.2008. 2015.7444

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2015-06-22

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

POWIATOWY GEODETA

zasilanie ze st. 30216 st. 03/04prog. szafka sterownicza
-złącze pomiarowe - wg Energa-Operator SA

ETAP I

ETAP II

proj. YAKXS 4x25mm² +drut FeZn 10mm²

proj. latarnia oświetlenia ulicznego SAL6 anodow. ; R<10Ω
z oprawami ISKRA LED36

- zastosować osłone w miejscu skrzyżowań i zbliżeń PS75 oraz DVK75

OBIEKT: Oświetlenie uliczne			STADIUM: 1
ADRES: Mroczek, gm. Sarnaków			SKALA: 1:500
Projektował:	Uprawnienia:	Podpis:	Data: 09/2015
Aktualizacja projektu:			