



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 26 kwietnia 2016r.

GP. ZP.271.3.2016.AB

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym na osiedlu Murator w miejscowości Baranów”.

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), niniejszym przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia i zmiany dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Pytanie:

Określone w specyfikacji technicznej minimalne parametry nawierzchni z trawy syntetycznej dotyczą traw dekoracyjnych, są to trawy do ogrodów, balkonów. Trawy te są gęste i nie wymagają zasypu. Ponadto podano, że trawa ma być fibrylowana, a następnie monofilowa. Informuję, że trawy są albo monofilowe albo fibrylowane. Proszę o weryfikację określonych parametrów trawy syntetycznej oraz dopuszczenie trawy fibrylowanej, 15mm przeznaczonej do użytkowania na boiskach wielofunkcyjnych, zasypywanych piaskiem kwarcowym, o parametrach:

Dtex	6600
Grubość włókna	65
Ilość pęczków (szt./m ²)	44 094
Ilość włókien (szt./m ²)	88 188
Waga całkowita (g/m ²)	2 200

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia omyłkowo nazwano rodzaj trawy jako fibrylowana. Oferowana trawa syntetyczna winna być produktem wysokiej jakości przeznaczonym na boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe do zasypywania piaskiem kwarcowym.

Ponadto informuję, że punkt 3. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości 1500m² o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- trawa syntetyczna **monofilowa** z włókna polipropylenowego wysokość włosa 15 mm:
- przepuszczalność 60/min/m² –
- gęstość pęczków 33600/m²
- gęstość włókien 537600/m²
- waga całości 2380 gr/m²
- rodzaj włókna: **monofilowe**
- grubość włókna 120µm
- kolor zielony”

2. Pytanie:

Proszę o poprawienie parametrów i dopuszczenie trawy fibrylowanej, o poniższych parametrach: trawa syntetyczna fibrylowana włókna polipropylenowego wysokość włosa 15 mm:

- przepuszczalność 60/min/m²
- gęstość pęczków 36960 /m²
- gęstość włókien 73920 /m²
- waga całości 2280 gr/m²
- rodzaj włókna: fibrylowane
- grubość włókna 60 µm - kolor zielony.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania włókna monofilowego i nie wyraża zgody na wbudowanie trawy syntetycznej fibrylowanej o w/w parametrach.

Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się podpunkt 12) dotyczący zwiększenia zakresu zamówienia, w brzmieniu:

„12) dostawę wyposażenia do tenisa ziemnego:

- słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciąganiem siatki 1 para,
- tuleje montażowe słupka do tenisa ziemnego, stalowa, cynkowana ogniowo (f133) – 2 szt.,
- dekle maskujące tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym (trawa) – 2 szt.,
- siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, czarna, gr. splotu 3 mm PE – 1 szt.,
- podpórki do gry singlowej – 1 para,
- taśma ściągająca siatkę tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem - 1 szt.,
- montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w typowej stopie fundamentowej – 2 szt.”

2. w załączniku nr 1 d IDW – „Wzór Formularza Oferty”, punkt 4.4) otrzymuje brzmienie:

„4) - trawa syntetyczna **monofilowa** z włókna polipropylenowego wysokość włosa.....:

- przepuszczalność
- gęstość pęczków
- gęstość włókien


- waga całości
- rodzaj włókna
- grubość włókna.....”

3. w tomie II SSTWiOR, punkt 2.4.2) otrzymuje brzmienie:

„2) Ułożenie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- trawa syntetyczna **monofilowa** z włókna polipropylenowego wysokość włosa 15 mm
- przepuszczalność 60/min/m²
- gęstość pęczków 33600/m²
- gęstość włókien 537600/m²
- waga całości 2380 gr/m²
- rodzaj włókna: **monofilowe**
- grubość włókna 120µm
- kolor zielony”

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jest wiążąca i stanowi jej integralną część.


 Bogumiła Lewandowska-Siwek