

Kępno, dnia 10.07.2018r

Sławomir Dobek
P.P. „IZAS” S.C.
ul. Toruńska 9
98 – 200 Sieradz

Warunki techniczne

Przyłączenia budynków, zespołów budynków i sieci do zewnętrznej sieci wodociągowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nr 149/2018

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Spółka z o.o. odpowiadając na wniosek w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości:

Baranów, Osiedle Murator dz. nr 537/3, 1582, 1584, 536/33, 536/45, 536/56, 1585, 1584, 1656, 1539/4, 1595, 1639, 1597, 1608, 1616, 1622, 536/4, 378, 1656, 1539/4, 1585, 1632

podaje, że :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej PE DN160 lub PE DN110 zlokalizowanej we wskazanych działkach,
Miejsce włączenia: ustali projektant
2. Podłączenie do istniejącej sieci za pomocą trójnika i zasuwki żeliwnej DN150 lub DN100 firmy Hawle,
3. Podłączenia przyłączy do projektowanej sieci za pomocą opaski do nawiercania i zasuwki do przyłączy domowych firmy Hawle,
4. Przyłącza wodociągowe zaprojektować nie mniejsze niż PE DN32 SDR17,
5. Sieć wodociągową zaprojektować w systemie rozgałęźno - pierścieniowym z rur PEHD DN 160 PE 100 SDR17 lub PEHD DN 110 PE 100 SDR17,
6. Sieć i przyłącza należy zaprojektować z rur i kształtek min. PE SDR17,
7. Hydranty zewnętrzne zaprojektować podziemne DN80 firmy Hawle,
8. Odbiór ścieków sanitarnych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN300 lub DN200, zlokalizowanej w wskazanych działkach,
Miejsce włączenia: ustali projektant,
9. Średnice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant,
10. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur i kształtek min. DN200,
11. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur i kształtek PVC – U litego o sztywności obwodowej min. SN8,
12. Studnie zbiorcze zaprojektować z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm, zwieńczone włączami żeliwno – betonowymi klasy D400,
13. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować nie mniejsze niż PCV DN 160 SN8,
14. Przyłączą kanalizacji sanitarnej zakończyć studzienką rewizyjną o średnicy wewnętrznej min. 315 mm,
15. Odbiór ścieków deszczowych może odbywać się do istniejącej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej DN400 zlokalizowanej w wskazanych działkach,
16. Średnice i spadki projektowanej kanalizacji deszczowej ustali projektant,
17. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur i kształtek min. DN315,
18. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur i kształtek PVC – U litego o sztywności obwodowej min. SN8,
19. Studnie zbiorcze zaprojektować z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm, zwieńczone włączami żeliwno – betonowymi klasy D400,

Stwierdzono zgodność
kserokopii z oryginałem
Kępno, dnia 27.07.2018
(podpis)

Warunki ogólne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podłączenia należy opracować projekt techniczny. Projekt techniczny powinien być opracowany przez Biuro Projektowe lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
Projekt podlega uzgodnieniu w WK.
2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać wymogom podanym
 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 Dz. U. Nr 72 poz. 747
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne, Dz. U. Nr 115 z 11 października 2001 poz. 1229 oraz Dz. U. Nr 154 z dnia 29 grudnia 2001 poz. 1803 z późniejszymi zmianami.
 - Regulamin z korzystania Usług Publicznych świadczonych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
3. Podłączenie inwestycji do sieci ulicznych będących własnością WK może być dokonane po pozytywnym przeglądzie technicznym przed zasypaniem wykopów oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności.
4. Przegląd techniczny inwestycji oraz próbę szczelności przeprowadza odpłatnie WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgłoszenie inwestora o gotowości do przeglądu i próby szczelności oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej z określonymi parametrami technicznymi inwestycji.
5. Pozytywny wynik przeglądu technicznego wykonanej inwestycji będzie podstawą do wyrażenia zgody przez WK na podłączenie do własnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Podłączenie do sieci wykonują wyłącznie WK na zlecenie inwestora.
6. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawia „Protokół z przeglądu technicznego” przed zasypaniem, upoważniający do zasypania wykonanych rurociągów i zakończenia prac budowlanych.
7. zasilenie wodą oraz przejęcie ścieków do kanalizacji nastąpi po :
 - a/uzyskaniu pozytywnego protokołu z przeglądu, o którym mowa w pkt. 5
 - b/ zakończeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie
 - c/ zgłoszeniu do odbioru końcowego
 - d/ spisaniu protokołu odbioru końcowego upoważniającego przyjęcie do eksploatacji inwestycji przez WK.
 - e/ zawarciu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
 - f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstalują wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt wodomierza głównego pokrywają WK
8. Zasuwę na przyłączy wodociągowym oraz inne uzbrojenie należy oznakować przy pomocy tabliczki zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
9. Urządzenia do granic eksploatacji muszą być dostępne w każdej chwili dla personelu technicznego WK.
10. Wyszczególniony wyżej zakres robót należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.
11. W momencie odbioru należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą.
12. Korzystanie z urządzeń będących własnością WK na zasadach innych niż ustalono w niniejszych w.t.p. jest niedozwolone
W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia się do sieci będącej własnością WK dostawa wody i odbiór ścieków zostaną wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania karno-administracyjnego.
13. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.
14. Uwagi dodatkowe :
Istnieje możliwość przekazania wykonanej inwestycji na majątek Gminy Kępno. W takim przypadku Inwestor zobowiązany jest złożyć w Gminie Kępno:
 - Oświadczenie woli o chęci przekazania i zrzeczenia się na rzecz Gminy przedmiotowej inwestycji oraz rezygnacji teraz i w przyszłości z zwrotu wszelkich poniesionych nakładów z

Stwierdzenie
K: 27.12.2018
(podpis)

tym związanych

- Protokół z przeglądu technicznego
- Podpisany z danymi druk PT

W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane będą odpłatnie przez Wodociągi Kępińskie

Jednocześnie informujemy, że w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodnokanalizacyjnej gdy występuje więcej niż jeden odbiorca, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 16) obliguje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PROKURENT


Krzysztof Kempa

Stwierdzono zgodność
kserokopii z oryginałem
Kępno, dnia 27.05.2018

.....
(podpis)