

ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
BIURO ZARZĄDU
63-600 KĘPNO, ul. Kościuszki 9
tel. 62-782-27-58
NIP 619-10-35-419
Regon 000764074

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
tel. 62 782-89-00
fax 62 782-89-01

Kępno, dnia 29 lipca 2014 roku

Ldz. 191/43-39/2014

Autorskie Biuro Projektów
mgr. inż. Piotr Witczak
ul. Boczna 4
Pracownia Projektowa
ul. E. Orzeszkowej 20
63-600 Kępno

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca br Związek Spółek Wodnych w Kępnie niniejszym uzgadnia odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej z terenu m. Baranów z projektowanego odwodnienia nawierzchni jezdni na ul. Orlika stanowiącego działkę nr 1079 w rejonie działki nr 1390/1 do rowu J stanowiącego działkę 1389 w hktm 12+90 tj do rowu objętego działalnością Spółki Drenarskiej w Baranowie zrzeszonej w naszym Związku, na które to odprowadzenie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne ze Starostwa Powiatowego w Kępnie z ustaleniem partycypacji w kosztach konserwacji w/w rowu co jest warunkiem wyrażania zgody na ich odwadnianie.

Stosownie do naszego pisma Ldz. 19/43-4/2014 z dnia 22 stycznia br. (kserokopia w załączeniu) na wylocie kanalizacji deszczowej należy zaprojektować separator.

Jednocześnie uzgadnia się projektowane przejście pod dnem w/w rowu J stanowiącego działkę nr 1388 na wysokości działek nr 1387/6 i 1078/8, które jako przejście poprzeczne należy wykonać w rurze ochronnej na głębokości minimum 1.00 m od dna w/w rowu.

Ponadto informuje się, że działka nr 1390/1 oraz 1387/6 położone są w zasięgu działania sieci drenarskiej oraz droga stanowiąca działkę nr 1079 pod którą przebiega przy rowie J zbieracz drenarski średnicy- 10,0 cm gdzie w przypadku jego uszkodzenia należy zobowiązać Inwestora tj Urząd Gminy w Baranowie do jego naprawienia tj przywrócenia do stanu pierwotnego (kserokopia mapy urządzeń drenarskich w załączeniu).

Za dokonanie powyższego uzgodnienia zgodnie z uchwałą naszego Zarządu pobierana jest opłata którą należy uiścić wg załączonej faktury.

Z poważaniem:

Zgodność odpisu
z oryginałem stwierdzam

KĘPNO

Stanisław Parsonas

mgr inż. Piotr Witczak
UPRAWNIONY PROJEKTANT
KIEROWNIK BUDOWY
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
§2 ust 1 pkt 13 i pkt 14 a i b, §5 ust 1 pkt 1, §7
Nr ewid. 50/91/GW, 58/90/GW
63-600 Kępno, ul. Boczna 4, tel. 62 782 21 8