



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. ZP.271.3.2017.AB

Baranów, dnia 27 marca 2017r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Baranowie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2017r. pod nr 46178.

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), niniejszym przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy zbiornik przepompowni ma być wykonany z polimerobetonu (informacja w projekcie budowlanym oraz na profilu), czy z żelbetowych elementów prefabrykowanych informacja w STWIOR. Prosimy także o podanie średnicy wewnętrznej zbiornika oraz jego wykonania (wersja najazdowa czy nienajazdowa).

Odpowiedź:

Parametry dotyczące zbiornika przepompowni należy przyjmować zgodnie z projektem, t.j.

- zbiornik z polimerobetonu
- średnica wewnętrzna 1000 mm
- wersja nienajazdowa (lokalizacja w terenie zielonym).

Pytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości pomp do zamontowania w zbiorniku przepompowni (jedna czy dwie pracujące naprzemiennie).

Odpowiedź:

Ilość pomp przepompowni – 2 szt. pracujące naprzemiennie.

Pytanie 3:

W projekcie budowlanym branży sanitarnej brakuje strony 34 – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Brakującą stroną nr 34 została dołączona w załączniku do niniejszych wyjaśnień.


Pytanie 4:

Prosimy o podanie systemu monitoringu w Wodociągach Kępińskich dla prawidłowej wyceny automatyki nowej przepompowni.

Odpowiedź:

System musi być kompatybilny z istniejącym systemem, obsługiwanym przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.". **Obsługiwany system: System Scada, Sterowniki NT101.** Szczegółowe dane można uzyskać w spółce Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., (ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno tel. (62) 78 224 50) możliwość kontaktu od pon. - pt. w godz. 7:00- 15:00.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z up. WÓJTA

Ilona Skiba
SEKRETARZ GMINY