



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.ZP.271.20.2012.AB

Baranów, dnia 9 listopada 2012 roku.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia:

1. Pytanie:

W związku z tym, iż zakres projektu jest większy niż zakres zamówienia prosimy o wskazanie odcinka realizowanego w zakresie tego etapu (odcinek od studni do studni). Jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zadania.

Odpowiedź:

W ramach zamówienia realizowany będzie odcinek (etap) od studni SD 15 do studni SD7. Studnia SD15 powinna zostać wykonana jako studnia o średnicy 1200, pozostałe studzienki o średnicy 1000. Zamawiający rezygnuje z wykonania studzienki SD 8, SD9 i SD12.

WÓJT

Bogumila Lewanowska-Siwiek