

Baranów, dnia 1 lipca 2013 roku

GP.6220.16.2013.MM

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. nr 267 j.t.), w związku z §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Grobla 15, 61-859 Poznań reprezentowanej przez Pana Dariusza Flisa – kierownika Działu Zarządzania Projektami firmy TEGAS S.A., z siedzibą w miejscowości Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „remont układu włączeniowego odgałęzienia DN150 na kierunek Baranów, w gazociąg DN500 MOP 5,4MPa relacji Odolanów-Tworóg” na działce nr 175 w obrębie geodezyjnym Żurawiniec, gm. Baranów, powiat kępiński.

### postanawiam

**odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.**

## UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2013 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Grobla 15, 61-859 Poznań reprezentowanej przez Pana Dariusza Flisa – kierownika Działu Zarządzania Projektami firmy TEGAS S.A., z siedzibą w miejscowości Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „remont układu włączeniowego odgałęzienia DN150 na kierunek Baranów, w gazociąg DN500 MOP 5,4MPa relacji Odolanów-Tworóg” na działce nr 175 w obrębie geodezyjnym Żurawiniec, gm. Baranów, powiat kępiński.

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie układu włączeniowego odgałęzienia. Remont będzie polegał na wymianie istniejącego zaworu DN150 i włączeniu istniejącej (obecnie zaślepionej) odboczki DN150 w gazociąg DN500 relacji Odolanów – Tworóg. Prace te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji gazociągu DN150 MOP 5,4MPa w kierunku stacji pomiarowo-rozliczeniowej w miejscowości Baranów. Prace remontowe prowadzone będą bez wstrzymania przepływu gazu (technologia T.D. Williamson) na gazociągu magistralnym DN500 relacji Odolanów – Tworóg oraz na odboczce DN150 (wymiana zaworu DN150 ANSI600) zasilającej stacje redukcyjno-pomiarowe w miejscowościach: Baranów, Wieruszów, Czastary, Mroczeń.

Obecnie, przeznaczony do remontu układ włączeniowy odgałęzienia DN150 MOP 5,4MPa na kierunek Baranów ogrodzony jest barierką zabezpieczającą. Po zakończeniu prac

planuje się zabezpieczenie układu ogrodzeniem panelowym. Ogrodzony teren będzie zajmował powierzchnię ok. 16,0 m<sup>2</sup>.

Planowane przedsięwzięcie nie polega zatem na budowie, przebudowie lub rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w §3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397), w związku z tym nie kwalifikuje się na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Uwzględniając powyższe nie ma podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a tym samym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak w sentencji.

## **P O U C Z E N I E**

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

### Otrzymują:

1. Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
Ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
2. Pełnomocnik: Dariusz Flis  
TESGAS S.A.  
Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo
3. a/a