

# WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21  
63-604 Baranów  
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400  
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.ZP.271.4.2012.AB

Baranów, dnia 8 maja 2012 roku.

wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – etap I”**

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia:

## 1. Pytanie:

Pozycje 13, 14, 15 przedmiaru robót oświetleniowych jest niezrozumiała w odniesieniu do załączonej dokumentacji projektowej i STWOiRB. Proszę przybliżyć właściwości wymienionych pozycji w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

## Odpowiedź:

Pozycje 13,14,15 przedmiaru robót elektrycznych dotyczą wykonania robót związanych z wymianą kolizji na istniejącej linii SN 15 kV (stanowiącej własność PKP) i obejmują:

- wymianę poprzeczników (konstrukcje stalowe PS20) wraz z izolatorami (liniowy wn. stoj. pionowy LWP 8/24)
- wykonanie skrzyżowań linii NN-SN( zacisk odgałęźny śrub. ZO/A 10-95mm<sup>2</sup>, przewód typu AFI-6 35mm<sup>2</sup>) na istniejącej linii SN 15 kV (własność PKP).

Wymianę kolizji należy dokonać w uzgodnieniu z „PKP-Energetyka” S.A. - Staropolski Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlkp.

## 2. Pytanie:

W SIWZ w rozdziale IX Zamawiający podał godzinę składania ofert 13:00, natomiast godzina otwarcia ofert podana w rozdziale X przypada na godz. 10:10. Proszę o podanie poprawnej godziny.

## Odpowiedź:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:10.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

**1. Punkt VII SIWZ „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM” zdanie drugie otrzymuje brzmienie:**


„Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kępnie Oddział w Baranowie nr 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004;

wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, dołączając do oferty potwierdzenie złożenia wadium”.

**2. Punkt X.1 SIWZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT**, otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - o godz. 13.10 w siedzibie Zamawiającego – Sala Sesyjna – Galeria”.

Ponadto informujemy, że z uwagi na problemy techniczne sytemu informatycznego, Zamawiający ponownie zamieszcza do pobrania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wojt  
  
Bogumila Lewandowska-Slwek